RUA FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DUTRA

SJM05-3#4 CAA-23kV-RST

9098
RST - 75 - SJM05

10-M (U)

10-150 (U)

3#4 CA (4 CA)

80m

10-150 (U)

10-150 (U)

10-150 (U)

RUA ANTONIO JOSÉ ALVES DE SÁ

Medição existente deverá ser desligado e retirado após energização da nova realidade

11m

10-150 (U)

6K

3#2 (2) CA-23kV

3#225kVA
11-1000
PARA-RAIOS
25kV-10kA

QM/BEP/DPS

CEI SANTA PAULINA

RUA JOÃO PEREIRA CASTILHO

10-150 (U)

10-150 (U)

RUA CAVALHEIRO DO AMARAL

OBS: A subestação será construída em uma área urbana, dentro do terreno do proprietário, sem obstruções de cercas, telas ou muros, garantindo acesso direto e livre, além de estar afastada do trânsito de veículos.

CISAMA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM

6/6

ASSESSORIA TÉCNICA

PROJETO:
LUIS GUSTAVO VELASQUE ROSSETTO:12288104945
Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO VELASQUE ROSSETTO:12288104945
Dados: 2026.03.24 17:28:46 -03'00'

LUIS GUSTAVO VELASQUE ROSSETTO
Eng. Eletricista CREA SC 213555-4

PREFEITO:
JOSÉ TEODORO AMARAL

OBRA :

CEI SANTA PAULINA

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
Subestação

Projeto Elétrico
Croqui

Endereço: Rua João Pereira Castilho, S/N
Centro - São Joaquim - SC

DESENHO :	Escala:	DATA :	Tamanho:	REV.
LUIS GUSTAVO VELASQUE ROSSETTO	1/300	02/2026	A2	00