Imprimir Fechar

INFOSCIP

Sistema de Informações dos Serviços de Segurança Contra Incêndio e Pânico

BOMBEIRO MILITAR MINAS GERAIS O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

Informações do Projeto

Tipo do Projeto	Nº de Pré-Cadastro	Data do Pré-Cadastro	Data Inicial do Evento
PT	PRE2026003048	02/03/2026	
Descrição do Projeto	**Nº do Decreto Adotado**	**Ano do Decreto Adotado**	**Data Final do Evento**
Escola Mun. do Bairro Serra Dourada	47.998	2020	
Responsável Técnico	**Nº Conselho Profissional**	**É um Setor de Shopping ou Galeria?**	
MARCELO JOSE TIAGO	MG0000066493D	Não	

Observação

Endereço

UF	Município	Bairro	
MG	IBIRITÉ	SERRA DOURADA (PARQUE DURVAL DE BARROS)	
Logradouro	**Número**	**Complemento**	**Quarteirão**
VINHATICO	194		
Lote	**CEP**	**Latitude**	**Longitude**
	32425630		

Informações da Edificação

Proprietário	CNPJ/CPF	Fone	E-mail
Prefeitura Municipal de Ibirité	18.715.490/0001-78	(31) 99994-5825	marcelojosetiago@gmail.com
Responsável pelo Uso	**CNPJ/CPF**	**Fone**	**E-mail**
			-
Altura da Edificação (m)	**N° de Pavimento**	**Carga de Incêndio**	**Situação da Edificação**
0	1	BAIXA - até 300 MJ/m²	Existente

Área Total do Projeto (m²)
2043,98

Região 1 -

Ocupação	Divisão	Exemplo	Informações Adicionais
Educacional E Cultura Fisica	(E-1)Escola Em Geral	Outros tipos de escola em geral	

Área (m²)

Área a Construir (m²)	Área Construída (m²)	Área Total (m²)
0	2043,98	2043,98

Elementos Estruturais

Estrutura Portante	Estrutura de sustentação da cobertura
CONCRETO	CONCRETO

Reserva D'água

Tipo de Reservatório	Reserva de Consumo (m³)	RTI de HI (m³)
ELEVADO	0	8

Documento

ART ou RRT Responsável Técnico pela Elaboração do PSCIP
Arquivo do Projeto (Planta das medidas de segurança contra incêndio)
Documento comprobatório de existencia ou Declaração de comprovação de Existência (IT - 40)
Memorial Descritivo de Alarme
Quadro Resumo de Informações da Brigada de Incêndio (E.3.1)
Quadro Resumo de Sistema Hidrantes e Mangotinhos (E.3.2)

Medida de Segurança

Acesso de Viatura até a Edificação

Alarme de Incêndio
Brigada de Incêndio
Iluminação de Emergência
Saídas de Emergência
Sinalização de Emergência
Extintores
Hidrantes e/ou Mangotinhos

Risco especial

Instalação fotovoltaica

ART/RRT

Tipo	Número
ART	MG20264702281